



**JAVNO PREDUZEĆE ZA PREVOZ PUTNIKA U
GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU
„SUBOTICA-TRANS“ SUBOTICA**

Adresa: Segedinski put 84 24000 Subotica; Web stranica: www.sutrans.rs; E-mail:
sutrans@sutrans.rs

PIB: 100960042; Matični broj: 08049548; Šifra delatnosti: 4931; RS APR BD. 4415/2005
Telefoni : Centrala: 024/ 547-777; Faks: 024/ 548-304; Turistička agencija: 024/ 555-466;
Informacije na autobuskoj stanici: 024/ 555-566; Prodaja mesečnih karata/fax: 024/555-488;

Subotica: 100816 / ; Vojvodanska banka a.d. Novi Sad TR:355-1010047-73
Naš broj: 04/6-2281/2 / Vaš broj: ; Banka Intesa a.d. Beograd TR:160-920061-28
Naš znak: / Vaš znak: ; Komercijalna banka a.d. Beograd TR:205-179140-48

Питање и одговор бр. 3 – ЈНМВ бр. 05/16

Комисија за јавну набавку ЈНМВ бр. 05/16 – **Детекција и сигнализација пожара (ознака: 31625200)**, је дана 10.08.2016. године примила Питање за јавну набавку ЈНМВ бр. 05/16, заведену код наручиоца под бројем 04/6 2281/1, која је дана 01.08.2016. године заједно са Позивом за подношење понуде објављена на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца.

Питање:

Poštovana,

U vezi sa Javnom nabavkom male vrednosti br. 05/16, u poslednjem setu odgovora na pitanja koji ste objavili 08.08.2016. niste odgovorili na pitanje br. 5, odnosno pogrešno ste ga svrstali u grupu pitanja koja su slična (od 1 do 4), a koja se odnose na standarde. Pitanje br. 5 se nije odnosilo na standarde, već na aparat za gašenje požara koji se traži Konkursnom dokumentacijom, odnosno pitanje br. 5 je glasilo:

5. U stavci br. 11, strana 5/40 Konkursne dokumentacije traži se aparat za gašenje požara sa elektronskom dojavom i ručnim aktiviranjem koji se montira na plafon, sličan opis stoji i u Projektu, međutim ovo nije dovoljno da bi se jasno definisao traženi uređaj, te Vas molimo za dodatne informacije kakav se tačno uređaj za gašenje traži, koji gas za gašenje požara uređaj koristi, kog je kapaciteta (kapacitet zavisi od veličine prostorije), koji je referentni model/tip tog uređaja (za sve druge elemente sistema je definisan referentni tip/model, samo za ovaj uređaj to nije definisano), koje standarde treba da zadovolji, na koji način se aktivira, itd.?

Molim Vas da dopunite odgovore na pitanja koji ste objavili sa odgovorom i na ovo pitanje


Одговор:

Комисија за јавну набавку ЈНМВ бр. 05/16, у законском року од 3 дана од дана пријема питања, одговор објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Што се тиче питања број 5. заиста је дошло до неспоразума. Боца треба да је напуњена са еколошким Гасом НFC 227 - тежине. 15 kg, са распрскивачем и са уграђеним Електро-актуатором (који активира ПП централа) и термо актуатором на 68 С° са могућношћу ручног активирања. Боца је са носачем за Плафонску монтажу. Број потребних комплета је 1 (један).

С поштовањем,

Суботица 10.08.2016.



Комисија за ЈНМВ бр. 05/16

